

Samtgemeinde Nord-Elm - Der Samtgemeindebürgermeister -

Amt Bau- und Planungsamt	DRUCKSACHE SG 38/2008 Version 1
Az: 60.14	
Datum 04.09.2008	

Vorlage der Verwaltung

öffentlich
 nicht öffentlich

an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss	01.09.2008			X
Samtgemeindeausschuss	15.09.2008			
Samtgemeinderat	29.09.2008			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Amt zur Beschlussausführung
Schubert		Matthias Lorenz	(Handzeichen)

Betreff: Erneuerung der Heizungsanlage Süplingenburger Str. 1, Süplingen

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, eine Preisabfrage für die Lieferung und Montage einer Luft/Luft Wärmepumpe mit Brauchwasserspeicher durchzuführen und des Weiteren die Anbindung der Heizungsverteilung der Wohnungen an das Heizsystem der Grundschule anzuschließen.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Die Heizung der Schulwohnungen muß gemäß Energieeinsparverordnung bis Ende 2008 erneuert werden.

Der Bauausschuss der Samtgemeinde hat sich deshalb in seinen Sitzungen am 19.08.2008 und 01.09.2008 ausführlich mit dem Thema befasst.

Die Kosten für eine neue Heizung mit Brauchwasserspeicher verursacht Kosten in Höhe von ca. 15.000,00€.

Schließt man jedoch den Heizkreis der Schulwohnungen an das vorhandene Heizkreissystem der Grundschule an und bereitet das Brauchwasser in der Sommerzeit mit einer Luft/Luft Wärmepumpe auf, so entstehen hier nur Kosten in Höhe von ca. 9.000,00€.

Der Bauausschuss der Samtgemeinde hat deshalb in seiner Sitzung am 01.09.2008 empfohlen, die Schulwohnungen an das Heizkreissystem der Grundschule anzuschließen und die Brauchwasseraufbereitung mittels einer Luft/Luft Wärmepumpe sicherzustellen.